

**Сроки выполнения работ (проверок, испытаний, освидетельствований и т.п.)
на инженерном оборудовании и средствах противопожарной защиты объектов**
(в соответствии с Правилами противопожарного режима в РФ)

Вид работ	Периодичность проведения	Номер пункта ППР
Проверка состояния огнезащитной обработки (пропитки) при отсутствии в инструкции сроков периодичности	Не реже 1 раза в год	Пункт 21
Работы по очистке вентиляционных камер, циклонов, фильтров и воздухопроводов от горючих отходов	Не реже 1 раза в год	Пункт 50
Практические тренировки лиц, осуществляющих свою деятельность на объекте с массовым пребыванием людей	Не реже 1 раза в полугодие	Пункт 12
Проведение эксплуатационных испытаний пожарных лестниц и ограждений на крышах	Не реже 1 раза в 5 лет	Пункт 24
Проведение проверок работоспособности источников наружного противопожарного водоснабжения и внутреннего противопожарного водопровода	Не реже 2 раз в год (весной и осенью)	Пункт 55
Перекачка пожарных рукавов, входящих в комплектацию пожарных кранов	Не реже 1 раза в год	Пункт 57
Проведение проверок работоспособности задвижек с электроприводом, установленных на обводных линиях водомерных узлов	Не реже 2 раз в год	Пункт 59
Проведение проверок работоспособности пожарных основных рабочих и резервных пожарных насосных агрегатов	Ежемесячно	Пункт 59
Проверка работоспособности систем и средств противопожарной защиты объекта (автоматических (автономных) установок пожаротушения, автоматических установок пожарной сигнализации, систем противодымной защиты, системы оповещения людей о пожаре, средств пожарной сигнализации, противопожарных дверей, противопожарных и дымовых клапанов, защитных устройств в противопожарных преградах)	Не реже 1 раза в квартал	Пункт 61
Проведение очистки дымоходов и печей (отопительных приборов) от сажи. Для отопительных печей Для печей и очагов непрерывного действия Для кухонных плит и других печей непрерывной (долговременной) топки	Перед началом отопительного сезона, а также в течение отопительного сезона не реже: 1 раз в 3 месяца 1 раз в 2 месяца 1 раз в месяц	Пункт 82
Проверка работоспособности клапанов дымовых люков на объектах культурно-просветительных и зрелищных учреждений	Не реже 1 раза в 10 дней	Пункт 114
Проведение работ по очистке вытяжных устройств (шкафов, окрасочных, сушильных камер и др.), аппаратов и трубопроводов от пожароопасных отложений для помещений категорий по взрывопожарной и пожарной опасности: *А и Б *В1-В4 *Для помещений других категорий по взрывопожарной и пожарной опасности	Не реже 1 раза в квартал Не реже 1 раза в полугодие Не реже 1 раза в год	Пункт 144